



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Νέα Ιωνία, 2.3.2022

Αρ. Πρωτ./λλου 4969

Δ/νση: Τεχνικών υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Κατασκευής έργων

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Πληροφορίες : Κ. Σερπάνος

Τηλέφωνο : 213-2000.476

Ηλ. δ/νση : serpanos@neaionia.gr

ΠΡΟΣ : Οικονομική Επιτροπή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6662.0002 για την συντήρηση του Η/Ζ – Πυρόσβεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, που είναι εγκατεστημένο στο Δημαρχείο, Αντλιοστασίου & Αγίου Γεωργίου 40 για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Σχετ.: Υπ' αρ. 4963/2022 μελέτη της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση του Η/Ζ – Πυρόσβεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, αφορά στην τακτική – προληπτική συντήρησή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και στην έκτακτη επισκευή (μετά από εμφάνιση βλάβης), προκειμένου να λειτουργούν άρτια, αποτελεσματικά και ασφαλή.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν δύνανται να γίνουν με το προσωπικό που διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας σε εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης.

Το κόστος της παροχής υπηρεσιών για συντήρηση του Η/Ζ – Πυρόσβεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, πρόκειται να φτάσει έως τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα :

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσό με ΦΠΑ	
		2022	2023
30.6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική επιτροπή καλείται:

Να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης οικονομικού έτους 2022-2023 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω προμήθεια & εγκατάσταση.

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσό με ΦΠΑ	
		2022	2023
30.6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00

Ο Συντάξας

Σερπάνος Κων/νος

Ο Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας

Σμαραγδάκης Εμμανουήλ

Η Γενική Γραμματέας

Μιχελουγιαννάκη Αταλάντη

Η Δήμαρχος

Θωμαΐδου Δέσποινα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Νέα Ιωνία, 2.3.2022

Αρ. Πρωτ/λλου 4963

Δ/νση: Τεχνικών υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Κατασκευής έργων
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Κ. Σερπάνος
Τηλέφωνο : 213-2000.476
Ηλ. δ/νση : serpanos@neaionia.gr

**Μελέτη για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους & Πυροσβεστικού
συγκροτήματος Δήμου Νέας Ιωνίας 2022-2023**

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης	2.200,00 €
Φ.Π.Α. (24%)	528,00 €
Συνολική Δαπάνη	2.728,00 €
Χρηματοδότηση	Ίδιοι πόροι
Κ.Α. Προϋπολογισμού	30.6662.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
CPV	50113200-5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	9Α/2022
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	Απευθείας ανάθεση

ΠΕΡΙΛΗΨΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προϋπολογισμός
- Συγγραφή υποχρεώσεων
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την ετήσια συντήρηση του Η/Ζ -- Πυρόσβεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, που είναι εγκατεστημένο στο Δημαρχείο, Αντλιοστασίου & Αγίου Γεωργίου 40 για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 που αφορά τις αρμοδιότητες του δήμου.

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.728,00 € και θα βαρύνει το ΚΑ 30.6662.0002 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και 2023.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 50413200-5.

Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και 2023 και συγκεκριμένα στους κωδικούς 30.6662.0002.

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η τακτική ετήσια συντήρηση του Η/Ζ – Πυρόσβεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, που είναι εγκατεστημένο στο Δημαρχείο του Δήμου Νέας Ιωνίας περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Α' Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

- Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού
- Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας
- Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας
- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως
- Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού
- Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτού και καυσίμου
- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και ελαίου λιπάνσεως
- Έλεγχος διαρροών ύδατος, ελαίου ή καυσίμου
- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων
- Έλεγχος ρεύματος φορτίσεως συσσωρευτών
- Έλεγχος αναθυμιάσεων
- Καθαρισμός
- Έλεγχος φίλτρων καυσίμου
- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου αέρος
- Έλεγχος φίλτρου ελαίου
- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
- Έλεγχος βαλβίδων
- Έλεγχος καταστάσεως συσσωρευτών
- Έλεγχος θερμοκρασίας ύδατος
- Έλεγχος πιέσεως ελαίου
- Έλεγχος επιταχύνσεως της μηχανής
- Έλεγχος υπερπληρωτή, ιμάντων και περιλαίμων
- Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
- Έλεγχος και ενδεχομένη πλήρωση δεξαμενής καυσίμου πετρελαιοκινητήρα (Maximum 50L)
- Έλεγχος εκκινήτου και εναλλακτήρα
- Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας εν κενώ
- Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ υπό φορτίο
- Έλεγχος βάσεων κινητήρα υπό συνθήκες λειτουργίας
- Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ)
- Έλεγχος ρυθμιστή τάσεως
- Έλεγχος συστήματος διεγέρσεως
- Κάθε χειρισμός ή έλεγχος που προβλέπει ο κατασκευαστής
- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, ελαίου, καθαρισμός φίλτρων αέρος
- Αντικατάσταση λιπαντικών
- Αλλαγή ψυκτικού υγρού εάν χρειασθεί
- Έλεγχος πάκτωσης - στερέωσης και ευθυγράμμισης Η/Ζ
- Έλεγχος συστήματος γειώσεως Η/Ζ

Β' Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως
- Έλεγχος στεγανών του άξονος των αντλιών για τυχόν διαρροές
- Έλεγχος διαρροών ύδατος εκ συνδέσεων
- Έλεγχος πιεσικού δοχείου
- Γενικός καθαρισμός και συσφίξεις όλων των διακοπών και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού
- Δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος
- Λίπανση μηχανικών μερών
- Έλεγχος και ενδεχομένη πλήρωση δεξαμενής καυσίμου πετρελαιοκινητήρα (Maximum 50L)
- Έλεγχος συσσωρευτών πετρελαιοκινητήρα
- Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού
- Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας
- Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτών και καυσίμου
- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και ελαίου λιπάνσεως
- Έλεγχος διαρροών ύδατος, ελαίου ή καυσίμου

- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων
- Έλεγχος ρεύματος φορτίσεως ουσωρευτών
- Έλεγχος αναθυμιάσεων
- Έλεγχος φίλτρων καυσίμου
- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου αέρος
- Έλεγχος φίλτρου ελαίου
- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
- Έλεγχος θερμοκρασίας ύδατος
- Έλεγχος πίεσεως ελαίου
- Έλεγχος υπερταχύνσεως της μηχανής
- Έλεγχος ιμάντων και περιλαίμιων
- Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
- Έλεγχος βάσεων κινητήρα υπό συνθήκες λειτουργίας
- Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών από σκόνης και ακαθαρσίες
- Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών
- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, ελαίου και αέρος
- Αντικατάσταση λιπαντικών
- Αλλαγή ψυκτικού υγρού εάν χρειασθεί
- Πλήρωση με 20 λίτρα πετρελαίου της δεξαμενής καυσίμου

Γ' Λοιπές ενέργειες

Σύνταξη και υποβολή στους υπευθύνους του Δήμου τεχνικών εκθέσεων συντηρήσεως, για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και το πυροσβεστικό συγκρότημα, αναφερουσών τους γενομένους ελέγχους και τα ευρήματα αυτών και περιλαμβανουσών παρατηρήσεις και προτάσεις για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (CPV : 50413200-5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ		ΣΥΝΟΛΟ
		2022	2023	
Ετήσια συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους και Πυροσβεστικού Συγκροτήματος	Τεμάχιο	1.100,00 €	1.100,00 €	2.200,00 €
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.200,00 €
			Φ.Π.Α. 24%	528,00 €
			ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	2.728,00 €

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την τακτική ετήσια συντήρηση του Η/Ζ – Πυρόσβεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, που είναι εγκατεστημένο στο Δημαρχείο, Αντλιοστασίου & Αγίου Γεωργίου 40. Οι εργασίες για την συντήρηση, άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης και όχι νωρίτερα από 1/1/2022 και ισχύουν μέχρι 31/12/2023. Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,
3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
6. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
7. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
8. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
9. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
10. της παραγράφου Ζ' του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
11. του Ν.4782/2021 «Διαδικασίες απευθείας αναθέσεων».

Άρθρο 3^ο: Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- Το συμφωνητικό
- Η παρούσα μελέτη
- Η αιόφαση ανάθεσης
- Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

Άρθρο 4^ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 5^ο: Ισχύς σύμβασης

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και όχι νωρίτερα από 1/1/2022 και ισχύει μέχρι 31/12/2023.

Άρθρο 6^ο: Υποχρεώσεις ανάδοχου συντηρητή

Η προσφερόμενη τιμή για τις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή μία φορά τον χρόνο για τα έτη 2022 και 2023:

Α' Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

- Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού
- Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας
- Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας
- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως
- Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού
- Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτού και καυσίμου
- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και ελαίου λιπάνσεως
- Έλεγχος διαρροών ύδατος, ελαίου ή καυσίμου
- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων
- Έλεγχος ρεύματος φορτίσεως συσσωρευτών
- Έλεγχος ανασυμπίεσεων
- Καθαρισμός
- Έλεγχος φίλτρων καυσίμου
- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου αέρος
- Έλεγχος φίλτρου ελαίου
- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
- Έλεγχος βαλβίδων
- Έλεγχος καταστάσεως συσσωρευτών
- Έλεγχος θερμοκρασίας ύδατος
- Έλεγχος πίεσεως ελαίου
- Έλεγχος επιταχύνσεως της μηχανής
- Έλεγχος υπερπληρωτή, ιμάντων και περιλαίμων
- Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
- Έλεγχος και ενδεχομένη πλήρωση δεξαμενής καυσίμου πετρελαιοκινητήρα (Maximum 50L)
- Έλεγχος εκκινήτου και εναλλακτήρα
- Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας εν κενώ
- Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ υπό φορτίο
- Έλεγχος βάσεων κινητήρα υπό συνθήκες λειτουργίας
- Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ)
- Έλεγχος ρυθμιστή τάσεως
- Έλεγχος συστήματος διεγέρσεως
- Κάθε χειρισμός ή έλεγχος που προβλέπει ο κατασκευαστής
- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, ελαίου, καθαρισμός φίλτρων αέρος
- Αντικατάσταση λιπαντικών
- Αλλαγή ψυκτικού υγρού εάν χρειασθεί
- Έλεγχος πάκτωσης - στερέωσης και ευθυγράμμισης Η/Ζ
- Έλεγχος συστήματος γειώσεως Η/Ζ

Β' Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως
- Έλεγχος στεγανών του άξονος των αντλιών για τυχόν διαρροές
- Έλεγχος διαρροών ύδατος εκ συνδέσεων
- Έλεγχος πιεστικού δοχείου
- Γενικός καθαρισμός και συσφίξεις όλων των διακοπών και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού
- Δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος
- Λίπανση μηχανικών μερών

- Έλεγχος και ενδεχομένη πλήρωση δεξαμενής καυσίμου πετρελαιοκινητήρα (Maximum 50L)
- Έλεγχος συσσωρευτών πετρελαιοκινητήρα
- Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού
- Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας
- Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτών και καυσίμου
- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και ελαίου λιπάνσεως
- Έλεγχος διαρροών ύδατος, ελαίου ή καυσίμου
- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων
- Έλεγχος ρεύματος φορτίσεως συσσωρευτών
- Έλεγχος αναθυμιάσεων
- Έλεγχος φίλτρων καυσίμου
- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου αέρος
- Έλεγχος φίλτρου ελαίου
- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
- Έλεγχος θερμοκρασίας ύδατος
- Έλεγχος πιέσεως ελαίου
- Έλεγχος υπερταχύνσεως της μηχανής
- Έλεγχος μάντων και περιλαίμων
- Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
- Έλεγχος βάσεων κινητήρα υπό συνθήκες λειτουργίας
- Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών από σκόνες και ακαθαρσίες
- Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών
- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, ελαίου και αέρος
- Αντικατάσταση λιπαντικών
- Αλλαγή ψυκτικού υγρού εάν χρειασθεί
- Πλήρωση με 20 λίτρα πετρελαίου της δεξαμενής καυσίμου

Γ' Λοιπές ενέργειες

Σύνταξη και υποβολή στους υπευθύνους του Δήμου τεχνικών εκθέσεων συντηρήσεως, για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και το πυροσβεστικό συγκρότημα, αναφερουσών τους γενομένους ελέγχους και τα ευρήματα αυτών και περιλαμβανουσών παρατηρήσεις και προτάσεις για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.

Άρθρο 7^ο: Χρόνος παράδοσης

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 200 – 215.

Άρθρο 8^ο: Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε €. Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 9^ο: Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικείμενου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 10^ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.


Άρθρο 11^ο: Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 12^ο: Επίλυση διαφορών


Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, εμπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Σερπιάνος Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Εμμανουήλ Σμαραγδίσσης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πλήρη στοιχεία
οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (CPV : 50413200-5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΟ
		2022	2023	
Ετήσια συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους και Πυροσβεστικού Συγκροτήματος	Τεμάχιο			
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ
				Φ.Π.Α. 24%
				ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Αποδέχομαι εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της μελέτης με αριθμό 9Α/2022.

Σφραγίδα και υπογραφή του
συμμετέχοντος

